

安全衛生チェックリスト(建設業)

このチェックリストは、建設工事現場の安全衛生管理を進めるにあたって、事業場が取り組むべき主要な項目を挙げたものです。

チェックリストの「いいえ」の項目は、法定の義務に該当する項目もありますので、速やかに改善し、対策を講じましょう！

1. 安全衛生管理体制		は	い	いいえ	優先度
(1)	安全衛生管理規定を作成していますか。				
(2)	年間の安全衛生管理計画を作成し、計画的に実施していますか。				
(3)	安全衛生管理計画作成に際し、前年の評価と改善を行っていますか。				
(4)	事業主の意向を踏まえた安全衛生宣言を表明し、周知していますか。				
(5)	ハラスメント防止対策に関し、 ①事業主の方針表明 ②周知・啓発 ③相談窓口の設置をしていますか。				
(6)	産業保健総合センター・地域産業保健センターを活用していますか。				
(7)	年に一度の36協定の見直しと届出をしていますか。				
(8)	労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス等)を導入・運用していますか。				
「労働者数50人以上の事業場」					
(1)	安全管理者、衛生管理者を選任し、職務を実施させていますか。				
(2)	産業医を選任し、職務を実施させていますか。				
(3)	安全衛生委員会を毎月1回以上開催していますか。				
(4)	安全衛生委員会の議事録を労働者に周知していますか。				
「労働者数50人未満の事業場」					
(1)	安全衛生推進者を選任し、職務を実施させていますか。				
(2)	労働者から安全衛生に関する意見を聴く機会を設けていますか。				

2. 日常的な安全衛生活動		は	い	いいえ	優先度
(1)	安全朝礼は実施していますか。				
(2)	ヒヤリハット活動(建災防方式新ヒヤリハット報告)は実施していますか。				
(3)	4S活動(整理・整頓・清掃・清潔)を実施していますか。				
(4)	危険予知(KY)活動を実施していますか。				
(5)	健康KY(睡眠、食欲、体調)を実施していますか。				
(6)	KYイラストシート等を活用し、危険予知訓練(KYT)を実施していますか。				
(7)	指差呼称による安全確認は励行されていますか。				
(8)	経営首脳による職場巡視を実施していますか。				
(9)	安全衛生スタッフによる職場巡視を実施していますか。				
(10)	作業開始前に施設、機械等の安全点検を実施していますか。				
(11)	作業開始前に体操を実施していますか。				
(12)	上記以外の社内ルールは実施していますか。()				

3. 店社における安全衛生活動		は	い	いいえ	優先度
(1)	一定の知識経験を有する者に施工計画の事前審査を行わせていますか。				
(2)	店社の管理者による工事現場の安全パトロールを行っていますか。				
(3)	安全衛生委員会等の委員による工事現場の安全パトロールを行っていますか。				
(4)	下請け事業場の責任者を工事現場の安全パトロールに参加させていますか。				
(5)	安全衛生対策を付記した作業手順書を作成していますか。				
(6)	重層請負とならないよう制限していますか。				
(7)	安全衛生対策の実施者及び経費の負担者を明確にしていますか。				
(8)	関係請負人の安全管理状況等について、評価を行っていますか。				
(9)	工事現場の安全衛生協議会に店社の責任者が出席していますか。				
(10)	上記以外の社内ルールは実施していますか。()				

4. 建設工事現場における安全衛生活動		は	い	いいえ	優先度
(1)	工事における安全衛生管理計画を作成していますか。				
(2)	工事の種類及び規模に応じた安全衛生管理体制を確立していますか。 (統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者 等)				
(3)	下請け事業場との安全衛生協議組織を設置していますか。				
(4)	関係請負人に対し、職長会を設置するよう指導していますか。				
(5)	安全施工サイクル活動の実施要領を定めて実施していますか。				
(6)	車両系建設機械、移動式クレーンの作業計画、機械設備の配置計画について 関係請負人との連絡調整を行っていますか。				
(7)	化学設備又は特定化学設備の改造等の作業について、発注者から通知を受けた 事項により適切な作業方法を策定していますか。				
(8)	労働災害が発生した場合等の緊急時における措置要領を定めていますか。				
(9)	下請け事業場の持ち込み機材について、検査・点検状況を確認していますか。				
(10)	上記以外の社内ルールは実施していますか。()				

5. 転倒災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	工事現場内の安全な場所に安全通路を設け、表示していますか。				
(2)	傾斜地や滑りやすい箇所は、滑り止めを行っていますか。				
(3)	滑りにくく、安定した靴を履かせていますか。(冬季凍結・積雪時も含む)				
(4)	労働者に、正しい歩行を指導していますか。				
(5)	クランプ等の突起物は、衣服が引っ掛からないようカバーを設けていますか。				
(6)	転倒災害防止のための見える化を行っていますか。				
(7)	労働者の身体機能低下抑制のため運動プログラムの導入等をしていますか。				
(8)	上記以外の社内ルールは実施していますか。()				

6. 墜落・転落災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	高さ2m以上の箇所で作業を行う場合には、安全な足場を設けていますか。				
(2)	高さ2m以上の作業床の端、開口部等に墜落防止設備を設けていますか。				
(3)	高さ1.5mの箇所への昇降については、階段等の安全な設備を設けていますか。				
(4)	大雨、強風、大雪等の悪天候時には、高所作業を禁止していますか。				
(5)	墜落のおそれのある箇所は、関係労働者以外の立入りを禁止していますか。				
(6)	作業の必要上、臨時に囲い等を取り外す場合には、墜落防止ネットの設置、墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を行っていますか。				
(7)	墜落防止対策を盛り込んだ作業手順書を作成し、教育していますか。				
「足場等」					
(1)	作業主任者を選任し、氏名及び職務内容を掲示していますか。				
(2)	// 作業主任者に、保護具の使用状況の監視等の職務を行わせていますか。				
(3)	足場の組立等の作業に従事する労働者に特別教育を実施していますか。				
(4)	足場の組立、解体の作業について、手すり先行工法を採用していますか。				
(5)	足場の組立等の作業について、墜落制止用器具の取付設備を設けていますか。				
(6)	足場の種類に応じた墜落防止対策、落下防止対策はできていますか。				
(7)	足場の床材と建地の隙間は、12cm未満にしていますか。				
(8)	臨時に手すりを取外す場合、墜落制止用器具の使用、立入禁止としていますか。				
(9)	足場の種類に応じた点検チェックリストを使用していますか。				
(10)	足場使用業者に対し、業者ごとに①点検者の指名 ②点検の実施 ③点検者の氏名を記載した記録 ④結果の保存 をしていますか。				
(11)	足場組立、一部解体若しくは変更の後や悪天候・地震発生時の点検は 元請・組立等業者ともに有資格者が実施していますか。				
「脚立・はしご」					
(1)	長時間、無理な姿勢で作業を行うことがないように計画していますか。				
(2)	脚立・はしごは、沈下のおそれのない箇所に設置していますか。				
(3)	脚立・はしごは、丈夫な構造で著しい損傷、腐食がないものを使用していますか。				
(4)	脚立の踏み面は、作業を行うために必要な面積を有していますか。				
(5)	脚立は、片側の踏みさんに立って、安定した姿勢で使用させていますか。				
(6)	脚立の開き止めを使用させていますか。				
(7)	はしごが滑動しないよう固定(又は他の者が保持)させていますか。				
(8)	はしごを通路とする場合には、上端を60cm以上突出させていますか。				
(9)	墜落制止用器具を使用できる場合には、必ず使用させていますか。				
(10)	両手に物を持つての昇降を禁止していますか。				
「保護具」					
(1)	保護帽、墜落制止用器具は規格に適合したものを使用していますか。				
(2)	保護帽、墜落制止用器具及び取付設備は、作業開始前に点検していますか。				
(3)	労働者に正しい着用・使用方法等を教育していますか。				
「ロープ高所作業」					
(1)	作業場所の調査結果により作業計画を作成し、関係労働者に周知していますか。				

7. 車両系建設機械、車両系荷役運搬機械による災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	有資格者に運転させていますか。				
(2)	1年以内ごとに特定自主検査を実施していますか。(不整地運搬車は2年以内)				
(3)	1月以内ごとに定期自主検査を実施し、記録を作成、保存していますか。				
(4)	作業開始前に点検を実施していますか。				
(5)	作業場所の調査結果により作業計画を作成し、関係労働者に周知していますか。				
(6)	重機の運行経路と安全通路を区分していますか。				
(7)	重機の立入禁止範囲を定め、区画、標識等で明示していますか。				
(8)	関係労働者に重機の運転者の死角を周知していますか。				
(9)	誘導者を配置し、安全チョッキの着用、警笛、旗等を使用させていますか。				
(10)	解体用機械は、物体の飛来するおそれのある箇所を立入禁止としていますか。				
(11)	安全な制限速度を定めていますか。				
(12)	運転者にシートベルトを使用させていますか。(建炎防規定)				
(13)	カーブや運転者が見えにくい場所、路肩には、標識を設置していますか。				
(14)	荷の吊上げ、労働者の昇降等に使用することを禁止していますか。				
(15)	クレーン仕様機による荷の吊上げは安全装置等を有効な状態にさせていますか。				
(16)	エンジンをかけたまま運転者が運転席から離れることを禁止していますか。				

8. 移動式クレーンによる災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	移動式クレーンは、有資格者に運転させていますか。				
(2)	玉掛け作業は、有資格者に行わせていますか。				
(3)	荷の形状等に応じた安全な玉掛け方法を定めていますか。				
(4)	玉掛け用具は、荷の形状、重量に対し、適切なものを使用していますか。				
(5)	作業開始前に、移動式クレーン及び玉掛け用具を点検していますか。				
(6)	転倒防止対策等を示した『作業計画』を作成し、関係労働者に周知していますか。				
(7)	一定の合図方法を定め、合図者を指名し、合図を行わせていますか。				
(8)	アウトリガーは最大限に張出し、敷盤等で沈下を防止していますか。				
(9)	上部旋回体と接触するおそれのある箇所を立入禁止にしていますか。				
(10)	荷の運搬経路を確認し、退避を行わせていますか。				
(11)	地切り時に玉掛けの状況を確認させていますか。				
(12)	吊り荷の誘導は、補助ロープ等を使用させていますか。				
(13)	荷受け場所のまくら、歯止めは適切ですか。				
(14)	玉掛け用具の取り外しは、着地した荷の安定を確認してから行わせていますか。				
(15)	移動式クレーンの月例・年次検査を実施し、記録を作成、保存していますか。				
(16)	保護帽を着用させ、安全靴を履かせていますか。				

9. 土砂崩壊災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業について、有資格者から地山の掘削等作業主任者を選任し、氏名及び職務内容を掲示していますか。				
(2)	地山の掘削等作業主任者は、作業の直接指揮等の職務を行っていますか。				
(3)	(3)土止め支保工の組立等について、有資格者から土止め支保工作業主任者を選任し、氏名及び職務内容を掲示していますか。				
(4)	土止め支保工作業主任者は、作業の直接指揮等の職務を行っていますか。				
(5)	掘削作業箇所について、事前調査を実施していますか。				
(6)	掘削面は安全なこう配を確保していますか。				
(7)	降雨等により崩壊の危険性がある場合には、作業を中止していますか。				
(8)	排水処理を適切に実施していますか。				
(9)	地山の崩壊等のおそれのある場合には、土止め支保工を設けていますか。				
(10)	落下するおそれのある塀や構造物は、事前に移設等の措置を行っていますか。				
(11)	土止め先行工法を採用していますか。				
(12)	7日以内ごと、悪天候時の後等に土止め支保工の点検を実施していますか。				
(13)	労働者に保護帽を着用させていますか。				

10. 交通労働災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	安全運転管理者を選任し、職務(アルコールチェック等)を実施させていますか。				
(2)	交通労働災害防止に関する管理者を選任し、必要な教育を受講していますか。				
(3)	休憩時間等を示した適正な走行計画を作成し、運転者に指示していますか。				
(4)	睡眠不足が著しい、体調が不調である等正常な運転が困難な状態と認められる運転者に対しては、運転業務に就かせない等、必要な措置を行っていますか。				
(5)	作業による運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間を確保していますか。				
(6)	ポスターの掲示、表彰制度、安全大会等で労働者の意識を高揚していますか。				
(7)	異常気象等の際には、必要に応じ、走行の中止、安全な場所での一時待機等の指示を行っていますか。				
(8)	自動車の点検、補修を行っていますか。				
(9)	冬道の運転において、早めのタイヤ交換、早めの点灯運転を実施していますか。				

11. 第三者災害の防止対策		は	い	いいえ	優先度
(1)	工事現場、交通規制帯等には交通誘導員を適切な配置をしていますか。				
(2)	事前に具体的な誘導方法、合図は決めて作業をしていますか。				
(3)	施工箇所と歩行者通路や現道は完全分離となっていますか。				
(4)	歩道や車道を横断している配線・配管等は、適切な養生となっていますか。				
(5)	現道を走行する建設機械及び車両は、交通関係法令を遵守していますか。				
(6)	荷崩れや荷こぼし等を起こさないよう積荷の固縛・過積載防止をしていますか。				
(7)	工事看板や案内看板で工事の周知や立入禁止措置をとっていますか。				
(8)	地下埋設物や架空線等上空施設の損傷事故防止対策を行っていますか。				

12. 健康管理		は	い	いいえ	優先度
(1)	労働者の雇い入れ時に健康診断を実施していますか。				
(2)	労働者に定期健康診断を実施していますか。				
(3)	特定業務(坑内、重量物、深夜業等)及び特殊業務(有機溶剤、特化物、石綿等)従事者に対する健康診断を実施していますか。				
(4)	健康診断結果を労働者に通知していますか。				
(5)	健康診断の有所見者について、医師から就業上の意見を聴取りしていますか。				
(6)	健康相談、健康教育等の健康保持増進対策を実施していますか。				
(7)	ストレスチェックを実施していますか。				
(8)	ストレスチェックの結果をもとに集団分析を行い、職場環境改善をしていますか。				
(9)	治療と仕事の両立において支援体制等職場環境の整備をしていますか。				
(10)	重量物取扱い時・車両運転時等における腰痛予防対策を実施していますか。				
(11)	ずい道等建設工事において、ずい道等建設労働者健康情報管理システムを活用していますか。				

13. 危険・有害要因の除去・低減		は	い	いいえ	優先度
(1)	(1)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施していますか。 ①店社 ②設計・受注・工法選択時等 ③労働災害再発防止計画時 ④施工計画時 ⑤作業計画前 ⑥作業開始前及び変更時				
(2)	墜落・転落災害防止に関するリスクアセスメントを実施していますか。(重点)				
(3)	化学物質を取り扱い時にはリスクアセスメントを実施していますか。				
(4)	化学物質を取扱う作業は、安全データシートを見やすい箇所に備えていますか。				
(5)	リスクアセスメント担当者は、教育を受講していますか。 ①職長・安責者 ②化学物質管理者 ③保護具着用管理者 等				
(6)	施工計画の作成時等に危険・有害要因の除去・低減措置を実施していますか。				
(7)	エイジフレンドリーガイドラインを活用し職場環境改善をしていますか。				
(8)	熱中症予防対策のため、暑さ指数を把握し活用していますか。				
(9)	騒音障害防止ガイドライン等を活用し騒音障害防止をおこなっていますか。				

14. 安全衛生教育		は	い	いいえ	優先度
(1)	免許・技能講習及び特別教育等の有資格者を計画的に育成していますか。				
(2)	雇い入れ又は作業内容を変更した労働者に安全衛生教育を実施していますか。				
(3)	安全衛生に関する講習等により労働者に安全衛生教育を実施していますか。				
(4)	車両系建設機械運転業務従事者に定期的に安全教育を実施していますか。				
(5)	玉掛け業務従事者に定期的に安全教育を実施していますか。				
(6)	足場の組立等作業主任者に能力向上教育を受講させていますか。				
(7)	外国人労働者に対し、母国語や視聴覚教材を用いて安全衛生教育を実施していますか。				